



**RYSZARD CYRULEWSKI**

Moczałec 33, 62-874 Brzeziny tel. 602267671

1

## **INWENTARYZACJA BUDOWLANA**

**BRANŻA:** BUDOWLANA ETAP -1

**TEMAT:** REMONT I ODBUDOWA OGRODZENIA  
CMENTARZA PARAFII RZYMSKO-  
KATOLICKIEJ W GOSZCZANOWIE

**ADRES :** GMINA GOSZCZANÓW POWIAT SIERADZKI  
DZ. NR 736 OBRĘB GOSZCZANÓW

**INWESTOR :** PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA  
ŚW. MARCINA I ŚW. STANISŁAWA BISKUPA  
W GOSZCZANOWIE  
UL. TURECKA 10, 98-215 GOSZCZANÓW

**WYKANAŁ :** INŻ. RYSZARD CYRULEWSKI

*inż. Ryszard Cyrulewski*  
PROJEKTANT KONSTRUKCJI  
Upr. N 8388/174/77  
Moczałec 33, 62-874 Brzeziny

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  
WŁODZI *opini*  
załącznik do decyzji znak

marzec 2024 r.


11002-2N.5183.444.2024.13

z dn. 24.06.2024r.

72

## SPIS TREŚCI

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
4. Przynależność do izby
5. Zaświadczenie kwalifikacyjne
6. Opis techniczny
7. Rysunki
  - Nr 1. Szkic sytuacyjny
  - Nr 2. Szkic nr 1 Inwentaryzacja budowlana.
  - Nr 3. Szkic nr 2 Odkrywka fundamentowa
8. Dokumentacja fotograficzna zawiera 28 ponumerowanych fotografii
9. Opis do fotografii.



Kalisz 20.12.77

pieczęć

Nr GT-8388/174/77

# DECYZJA O STWIERCZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. --

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się,

Ohywatel (ka) Ryszard C y r u l e w s k i (imię i nazwisko)

inżynier budownictwa lądowego (tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 14 maja 1948 r. w Kaliszu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie

specjalność zawodowa

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

Ohywatel (ka)

Ryszard C y r u l e w s k i (imię i nazwisko)

jest upoważniony (a) do

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno -  
budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii  
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startu  
wych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych  
i melioracji wodnych,

2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakre-  
sie rozwiązań architektonicznych.

a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektó  
typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania  
planów zagospodarowania działki związanych z realizacją  
tych budynków,

b/ budowli nie będących budynkami,

3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania  
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzan  
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badar  
stanu technicznego obiektów budowlanych.

Otrzymuje:

Ob. Ryszard Cyrulewski  
ul. Ułańska 2-4 m. 3/ m. 4  
52-800 Kalisz

Wzrost i pieczęć



o numerze weryfikacyjnym:  
**WKP-BRH-ZI4-3BZ \***

PSOZ-Kal/K/12./96.

Kalisz, dn. 12 listopada 1996 r.

### ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.1996 r. na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności /Dz. U. nr 16, poz. 55/

stwierdzam,

że Pan /i/. inż. Ryszard Cyrulewski..... urodzony 14 maja 1948 roku.....  
zamieszkały..Kalisz, ul.Asnyka 12/27..... posiada kwalifikacje w zakresie  
projektowanie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy obiektach zabytkowych  
.....nieruchomych

Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach, określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia. Kopie zaświadczenia składa się do akt znajdujących się w rejestrze wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach. Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybień w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie stosowania się do wymogów określonych w : 1; 2 pkt 1 i 3; 3; 4, pkt 1 i 2; 10; 11; 12, pkt 1; i 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakości tych prac, niniejsze zaświadczenie może być cofnięte.

Otrzymuje:

Pan/i/.....inż.Ryszard...Cyrulewski zam.Kalisz, ul.Asnyka 12/27

a/a WKZ Kalisz.....

Opłatę skarbową w wysokości  
30.000 zł skasowano na wniosku

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

podpis

Wojewódzki  
Konserwator Zabytków

## OPIS TECHNICZNY

### 1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

**Przedmiotem** opracowania jest inwentaryzacja w branży budowlanej, dotycząca remontu, i odtworzenia muru okalającego cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w miejscowości Goszczanów.

**Zakres opracowania.** Z uwagi na ograniczone środki, Inwestor podzielił remont na 3 etapy. Etap I obejmuje remont, rozbiórkę i odbudowę ogrodzenia wzdłuż ulicy Poniatowskiego od słupka nr 3 do 75.

### 2.0 PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA.

- 1.1 Formalną podstawę opracowania stanowi umowa ustna zawarta z Inwestorem w dniu 21-03-2024.r
- 1.2 Mapa zasadnicza w skali 1:500 przedmiotowego terenu, dostarczona przez Inwestora.
- 1.3 Prawo Budowlane

### 3.0 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA.

- 3.1 Wizja lokalna wykonana w dniu 24.03. 2024 r. połączona z wykonaniem dokumentacji fotograficznej
- 3.2 Pomiary z natury.
- 3.3 Wizja lokalna w dniu 28.10.2023 r. połączona z wykonaniem odkrywki fundamentu ogrodzenia.
- 3.4 Informacje uzyskane od inwestora.

### 4.0 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDOWLI..

Mur ogrodzeniowy, którego dotyczy opracowanie, stanowi fragment ogrodzenia parafialnego cmentarza rzymsko – katolickiego od ulicy Poniatowskiego od słupka nr 3 do słupka 75..Został wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków gminy Goszczanów. Powstał w 1901 roku w miejsce istniejącego wału ziemnego. Cmentarz, który otacza przedmiotowy mur jest położony w miejscowości Goszczanów ( działka nr 736 ) zajmuje klin u zbiegu ulic Poniatowskiego i Sieradzkiej. Od północy graniczy z ulicą Poniatowskiego, od wschodu z zabudowaną działką , od południa z zabudowaną działką nr 737 a od południowego zachodu z ulicą Sieradzką. Ogrodzenie od ulicy Poniatowskiego posiada bramę wjazdową z furtką, natomiast od ulicy Sieradzkiej furtkę wejściową.

Główne wejście na cmentarz znajduje się u zbiegu ulic Poniatowskiego i Sieradzkiej i prowadzi do kaplicy cmentarnej.

Ogrodzenie pierwszego etapu robót składa się z 75 przęseł o wymiarach osiowych równych 3,48 m.

Całkowita wysokość słupków ogrodzenia wynosi 1,76 m, natomiast wysokość muru między słupkami wynosi 1,45 m.

W ogrodzeniu stwierdzono murowane słupki w rozstawie osiowym wynoszącym 3,48 m o przekroju 0,48 x 0,52 m. Wypełnienie między słupkami stanowi mur ceglany o grubości 0,38 m. Całość ogrodzenia została wykonana z cegły ceramicznej pełnej murowanej na zaprawie wapiennej. Poszczególne cegły w murze posiadają różną długość i zostały wmurowane w sposób przypadkowy. Spoiny posiadają różną grubość. Część spoin, szczególnie w dolnej części muru została wypełniona zaprawą cementową.

Ogrodzenie nie posiada fundamentów a rolę tę pełni cokół obłożony okładziną z kamienia. Od słupka nr 31 do 75 ogrodzenie odcinkami wykazuje odchylenia od pionu jak również nierównomiernie osiadanie.

W wykonanej dokumentacji fotograficznej przedstawiono charakterystyczne elementy ogrodzenia takie jak: fragmenty cokółu, słupki, mur wypełniający między słupkami, okapy słupków i muru wypełniającego, bramę wjazdową i furtkę od ulicy Poniatowskiego, które pozwolą na wierną odbudowę ogrodzenia. Dodatkowo będzie można wzorować się na części ogrodzenia, od słupka nr 3 do 31, która nie podlega rozbiórce a tylko konserwacji.

Opracował :

inż. Ryszard Cyrulewski